



PAR COURRIEL

Québec, le 24 avril 2026

[REDACTED]

Objet : Demande d'accès à des documents (N/D : 26-SQ-0001-142)

Bonjour,

Nous donnons suite à votre demande d'accès reçue le 25 mars 2026, visant l'obtention de copie de tout document ou rapport produit depuis le 1er janvier 2025 détaillant l'état des installations suivantes du réseau de la santé et des services sociaux, incluant tout élément visuel utilisé dans le cadre de l'évaluation de leur indice de vétusté : l'Hôpital de Matane, l'Hôpital régional de Rimouski, l'Hôpital de Trois-Pistoles, le Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Rimouski-Neigette et le CHSLD Villa-Maria.

Aux termes de nos vérifications, vous trouverez ci-joint 36 documents qui répondent partiellement à votre demande. Nous vous informons toutefois que Santé Québec ne détient, au niveau de son siège social, aucun élément visuel relativement à ces installations dans le cadre de l'évaluation de leur indice de vétusté.

Conformément à l'article 51 de la *Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels* (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet.

Nous vous prions d'agréer nos cordiales salutations.



Me Anne de Ravinel, directrice de l'accès aux documents et de la protection des renseignements personnels

p.j Avis de recours
 Documents (36)

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

Révision

a) **Pouvoir**

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

Commission d'accès à l'information
525, boul. René-Lévesque Est, bur. 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741
Télec : (418) 529-3102

MONTRÉAL

Commission d'accès à l'information
2045, rue Stanley, bur. 900
Montréal (Québec) H3A 2V4

Tél : (514) 873-4196
Télec : (514) 844-6170

b) **Motifs**

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme public).

c) **Délais**

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) **Pouvoir**

L'article 147 de la loi stipule qu'une personne directement intéressée peut porter la décision finale de la Commission d'accès à l'information en appel devant un juge de la Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence. L'appel d'une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu'avec la permission d'un juge de la Cour du Québec s'il s'agit d'une décision interlocutoire à laquelle la décision finale ne pourra remédier.

b) **Délais**

L'article 149 prévoit que l'avis de l'appel d'une décision finale doit être déposé au greffe de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision de la Commission par les parties.

c) **Procédure**

Selon l'article 151 de la loi, l'avis d'appel doit être signifié aux parties et à la Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

Tableau synthèse

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Superficie (m²)

299 222,56

	Établissement	Code bâtiment (liste)	Nom de l'installation	Désignation usuelle	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)	Indice d'état	Indice de vétusté
1	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00061-01	CLSC ET GMFU DE RIMOUSKI	Partie nord	CLSC	1980	1 773	A	2,22%
2	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00061-02	CLSC ET GMFU DE RIMOUSKI	Partie sud	CLSC	1998	1 272	A	2,95%
3	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00062-01	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIVIÈRE-BLEUE	Principal Bâtiment Principal	CHSLD	1984	2 771	C	10,51%
4	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00063-01	CENTRE D'HÉBERGEMENT MARIE-ANNE-OUELLET	Principal Bâtiment Principal	CHSLD	1992	7 204	B	9,43%
5	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00180-01	CRDI-TSA DE RIMOUSKI	Centre de services externes	CR	1975	1 017	A	2,99%
6	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00249-01	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIMOUSKI	Secteur nord	CHSLD	1957	9 276	C	12,48%
7	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00249-02	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIMOUSKI	Secteur sud	CHSLD	2000	6 492	A	3,09%
8	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00249-03	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIMOUSKI	Bâtiment génératrice	Autres	2011	25	A	3,00%
9	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00249-04	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIMOUSKI	Chaufferie Secteur chaufferie	Chaufferie	1957	362	B	8,79%
10	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00285-01	HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC	Aile D-Bâtiment principal	Autres	1972	1 800	B	5,60%
11	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00285-02	HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC	Aile A - Administration	Autres	1963	1 288	C	11,52%
12	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00285-03	HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC	Aile B	CH	1944	1 617	B	8,80%
13	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00285-04	HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC	Chaufferie Chaufferie incluse dans Aile C	Chaufferie	1977	376	A	1,54%
14	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00285-05	HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC	Aile C	CH	1942	1 332	B	8,85%
15	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00285-06	HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC	Aile D- Agrandissement	CH	1997	2 480	B	5,31%

Nombre des indices d'état des composantes Uniformat

A	B	C	D	E
815	569	666	359	181
5	10	5		
2	9	4	1	
4	3	11	3	
4	7	7	3	1
7	7	4	1	
3	7	5	6	1
7	13			1
7	3			
3	5	7	1	1
2	8	6	1	1
3	5	7	4	
5	6	8	2	1
6	9	3	1	
3	7	6	2	1
4	9	7		1

Tableau synthèse

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Superficie (m²)

299 222,56

Nombre des indices d'état des composantes Uniformat

	Établissement	Code bâtiment (liste)	Nom de l'installation	Désignation usuelle	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)	Indice d'état	Indice de vétusté
16	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00285-07	HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC	Tomodensitomètre	CH	2007	76	A	2,46%
17	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00285-08	HÔPITAL DE NOTRE-DAME-DU-LAC	Abri génératrice	Autres	2016	25	A	3,00%
18	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00286-01	HÔPITAL D'AMQUI	Principal Bâtiment Principal	CH	1962	9 852	B	9,38%
19	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00286-02	HÔPITAL D'AMQUI	Chaufferie Chaufferie - Biomasse	Chaufferie	2010	200	A	2,86%
20	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00286-03	HÔPITAL D'AMQUI	Agrandissement Urgence-SI-clinique externe-imagerie	CH	1999	1 149	A	3,73%
21	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00287-01	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MATANE	Foyer d'accueil	CHSLD	1968	2 402	C	10,80%
22	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00287-02	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MATANE	Cuisine	Autres	1958	432	C	13,15%
23	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00287-03	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MATANE	Aile administrative	Autres	1969	1 228	C	13,04%
24	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00287-04	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MATANE	Réception des marchandises	Autres	1992	117	A	1,41%
25	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00287-05	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MATANE	Ailes Est et Ouest	CHSLD	1999	3 169	B	8,98%
26	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00287-06	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MATANE	Débarcadère de la buanderie	Autres	2001	20	B	8,29%
27	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00287-07	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MATANE	Garage	Autres	2000	34	B	5,94%
28	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00287-08	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MATANE	Entrée principale	CHSLD	2010	88	B	8,22%
29	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00287-09	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE MATANE	Cour intérieure fermée	Autres	2011	167	B	6,32%
30	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00288-01	CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE	Aile A	CH	1970	14 753	C	12,39%

A	B	C	D	E
815	569	666	359	181
8	6	1		1
12				
10	5	4	5	
8	4			2
8	8	3	1	1
3	5	9	4	
2	1	10	3	1
2	1	9	6	
4	5	1	1	1
3	8	3	3	
4	1	1	2	1
1	3	3	1	
8	4	1	4	
4	6		2	1
6	2	9	6	1

Tableau synthèse

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Superficie (m²)

299 222,56

Nombre des indices d'état des composantes Uniformat

	Établissement	Code bâtiment (liste)	Nom de l'installation	Désignation usuelle	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)	Indice d'état	Indice de vétusté
31	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00288-02	CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE	Aile C	Autres	1970	1 428	C	10,73%
32	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00288-03	CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE	Aile D	Autres	1967	6 176	C	14,83%
33	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00288-04	CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE	Salle mécanique - ventil. bloc op.	Autres	2006	70	B	6,88%
34	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00288-05	CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE	Aile E - IRM	CH	2007	593	A	4,35%
35	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00288-06	CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE	Aile B	CH	1967	7 464	C	11,27%
36	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00288-07	CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE	Aile F - Génératrices	Autres	2014	231	A	3,00%
37	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00288-08	CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE	Chaufferie Aile A- Chaufferie au SS-2	Chaufferie	1970	309	B	8,29%
38	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00288-10	CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DU GRAND-PORTAGE	Aile G_Agrandis. Hémodialyse	CH	2018	554	A	1,71%
39	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00289-01	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!	Section centrale + 4 ailes A, B, C et D	CHSLD	1970	2 349	C	14,75%
40	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00289-02	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!	Agrandissement de l'aile B	CHSLD	1987	432	C	12,91%
41	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00289-03	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-LOUIS-DU-HA! HA!	Chaufferie Chaufferie intégrée à l'aile principale	Chaufferie	1970	45	C	11,80%
42	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-01	HÔPITAL DE MATANE	Hôpital	CH	1950	9 842	D	18,84%
43	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-02	HÔPITAL DE MATANE	Pavillon Marie-Raphaël	CH	1979	3 036	B	9,97%
44	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-03	HÔPITAL DE MATANE	Chaufferie Chaufferie	Chaufferie	1950	1 168	D	27,52%
45	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-04	HÔPITAL DE MATANE	Guérite	Autres	1979	8	A	3,00%

A	B	C	D	E
815	569	666	359	181
4	2	10	4	
4	2	3	9	2
6	4	2	3	1
11	5	2	2	1
6	2	7	6	
16	2		1	1
4	3	5	3	1
16			3	
2	2	9	5	1
2	2	10	2	1
3	1	9	1	1
2	2	6	12	3
4	4	8	4	2
2	2	7	3	6

Tableau synthèse

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Superficie (m²)

299 222,56

Nombre des indices d'état des composantes Uniformat

	Établissement	Code bâtiment (liste)	Nom de l'installation	Désignation usuelle	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)	Indice d'état	Indice de vétusté
46	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-05	HÔPITAL DE MATANE	Magasin	Autres	1989	1 243	B	7,80%
47	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-06	HÔPITAL DE MATANE	Urgence et soins intensifs	CH	2002	1 237	B	7,69%
48	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-07	HÔPITAL DE MATANE	Laverie et cafétéria	Autres	2002	263	A	4,46%
49	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-08	HÔPITAL DE MATANE	Garage chauffé	Autres	2002	112	B	6,37%
50	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-01	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon A	CH	1962	7 343	C	12,67%
51	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-02	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon A (secteur imagerie et archive)	CH	2010	1 242	A	2,44%
52	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-03	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon B (secteur nord)	CH	1953	2 970	D	17,02%
53	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-04	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon B (bloc de service)	CH	1972	2 786	D	15,21%
54	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-05	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon B (secteur sud)	CH	1996	4 364	B	6,07%
55	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-06	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon C	CH	1953	8 195	D	19,86%
56	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-07	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon C (secteur pharmacie et Chirurgie)	CH	2009	824	A	2,57%
57	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-08	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon D	CH	1938	4 699	D	15,69%
58	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-09	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon E	CH	1927	4 832	D	24,40%
59	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-10	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon F	CH	1936	2 604	E	30,11%
60	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-11	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon G (centre du cancer phase 1)	CH	1996	2 695	B	8,41%

A	B	C	D	E
815	569	666	359	181
2	4	8	3	3
4	7	6		3
5	5	5		3
1	5	2		
6	5	8	2	2
10	7	2	1	1
2	5	7	7	2
2	7	7	4	2
2	12	6	2	2
2	2	11	5	3
11	4	2	1	1
5	3	9	5	2
2	2	8	4	4
2		7	5	8
2	11	6	4	1

Tableau synthèse

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Superficie (m²)

299 222,56

Nombre des indices d'état des composantes Uniformat

	Établissement	Code bâtiment (liste)	Nom de l'installation	Désignation usuelle	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)	Indice d'état	Indice de vétusté
61	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-12	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon G (centre du cancer phase 2)	CH	2005	1 783	A	3,99%
62	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-13	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon H	CH	1996	2 478	B	5,15%
63	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-14	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon A - résonnance magnétique	CH	2003	264	A	2,11%
64	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-15	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon H - Imagerie médicale	CH	2010	267	A	2,66%
65	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-16	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon G - pharmacie satellite	CH	2009	250	A	2,06%
66	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-17	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Poste préposé stationnement	Autres	2004	9	B	7,50%
67	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-18	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Chaufferie Pavillon F - Chaufferie	Chaufferie	1927	897	D	18,77%
68	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-19	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Pavillon d'enseignement	Autres	2023	3 459	A	3,00%
69	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00368-01	CSSS DE LA MITIS	Principal Bâtiment Principal	CH	1939	32 034	C	12,93%
70	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00368-02	CSSS DE LA MITIS	Rotonde	Autres	1949	115	B	8,27%
71	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00368-03	CSSS DE LA MITIS	# 748-750	CR	1965	713	D	19,09%
72	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00368-04	CSSS DE LA MITIS	# 752 (RAC)	Autres	1949	357	D	17,47%
73	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00368-05	CSSS DE LA MITIS	# 754 (RAC)	Autres	1949	357	D	17,47%
74	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00368-06	CSSS DE LA MITIS	# 780	CR	1977	959	B	8,71%
75	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00368-10	CSSS DE LA MITIS	Chaufferie Chaufferie - Biomasse	Chaufferie	2013	347	C	10,35%

A	B	C	D	E
815	569	666	359	181
6	10	2	2	1
2	9	7	2	1
6	11	2	2	
8	4	1	1	1
9	4	2	2	
3	5			
2	2	9	3	6
21	1			
2	6	9	4	2
6	4	1	2	1
1	3	9	5	1
1	1	5	8	
1	1	5	8	
4	5	7	1	3
4	7	6	1	1

Tableau synthèse

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Superficie (m²)

299 222,56

Nombre des indices d'état des composantes Uniformat

	Établissement	Code bâtiment (liste)	Nom de l'installation	Désignation usuelle	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)	Indice d'état	Indice de vétusté
76	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00475-01	ATELIER DU PONT	Principal Bâtiment Principal	CR	1983	221	B	8,33%
77	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00489-01	HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA	Hôpital	CH	1962	7 767	C	12,56%
78	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00489-02	HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA	Annexe-CLSC	Autres	1973	1 236	A	3,00%
79	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00489-03	HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA	Section-CLSC	CLSC	2013	396	B	8,41%
80	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00489-04	HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA	Annexe-Urgence	CH	2007	1 404	A	3,67%
81	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00489-05	HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA	Chaufferie Chaufferie hôpital	Chaufferie	1962	193	B	6,56%
82	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00489-06	HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA	Chaufferie Chaufferie Biomasse	Chaufferie	2015	308	A	3,00%
83	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00489-07	HÔPITAL NOTRE-DAME-DE-FATIMA	Chaufferie Chaufferie du CLSC (Pavillon Cécile-	Chaufferie	1973	23	A	3,00%
84	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00498-01	FOYER DE GROUPE DI ET TSA DE LA POCATIÈRE	Résidence - 12e Avenue	CR	1990	448	B	7,11%
85	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00505-01	CLSC DE MATANE	CLSC	CLSC	1956	3 879	C	12,50%
86	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00506-01	CRJDA DE LA MATANIE	Villa Dion	CJ	1920	692	C	13,04%
87	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00506-02	CRJDA DE LA MATANIE	Centre des ressources	CJ	1994	235	A	1,69%
88	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00521-01	CLSC DE POHÉNÉGAMOOK	Principal-CLSC	CLSC	1944	2 389	B	7,87%
89	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00521-02	CLSC DE POHÉNÉGAMOOK	Section-CLSC	CLSC	1981	800	A	3,91%
90	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00521-03	CLSC DE POHÉNÉGAMOOK	Chaufferie Chaufferie CLSC	Chaufferie	1944	50	A	1,64%

A	B	C	D	E
815	569	666	359	181
3	5	5		1
4	6	6	4	3
15	1			1
3	7	4	3	1
11	5	3	1	1
5	4	5	2	2
17	1			
5	7	5	1	
2	4	10	5	
7	3	6	1	1
5	7	3		
6	5	7	2	
9	4	8	1	
5	6	2	1	

Tableau synthèse

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Superficie (m²)

299 222,56

Nombre des indices d'état des composantes Uniformat

	Établissement	Code bâtiment (liste)	Nom de l'installation	Désignation usuelle	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)	Indice d'état	Indice de vétusté
91	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00523-01	CPEJ DE RIMOUSKI-NEIGETTE	Principal Bâtiment Principal	CJ	1944	915	C	12,97%
92	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00527-01	CRJDA ARTHUR-BUIES	Maison	CJ	1956	284	C	11,69%
93	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00527-02	CRJDA ARTHUR-BUIES	Entrepôt	Autres	1956	18	B	7,50%
94	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00533-01	CRJDA DE RIMOUSKI-NEIGETTE	Unités de vie l'Anse et le Quai	CJ	1982	768	D	15,26%
95	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00533-02	CRJDA DE RIMOUSKI-NEIGETTE	Secteur administratif et aire de vie	CJ	1988	443	D	20,10%
96	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00533-03	CRJDA DE RIMOUSKI-NEIGETTE	Gymnase	Autres	1989	494	A	4,86%
97	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00533-04	CRJDA DE RIMOUSKI-NEIGETTE	Centre de ressources	CJ	1992	576	C	12,38%
98	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00533-05	CRJDA DE RIMOUSKI-NEIGETTE	Unités de vie le Moussaillon	CJ	1993	440	D	17,98%
99	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00533-06	CRJDA DE RIMOUSKI-NEIGETTE	Abri génératrice	Autres	1999	47	A	4,37%
100	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00533-07	CRJDA DE RIMOUSKI-NEIGETTE	Vestiaire patinoire	Autres	2006	25	A	5,04%
101	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00533-08	CRJDA DE RIMOUSKI-NEIGETTE	Entrepôt	Autres	1999	88	A	3,57%
102	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00533-09	CRJDA DE RIMOUSKI-NEIGETTE	Rangement	Autres	1999	18	A	4,69%
103	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00541-01	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIVIÈRE-DU-LOUP	Aile Ouest	CHSLD	1881	3 262	E	30,93%
104	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00541-02	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIVIÈRE-DU-LOUP	Aile Est	CHSLD	1919	5 543	E	32,47%
105	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00541-03	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIVIÈRE-DU-LOUP	Chaufferie	Chaufferie	1965	897	D	24,26%

A	B	C	D	E
815	569	666	359	181
3	2	8	4	
3	4	8	3	
	7			
3	2	6	4	2
2	3	5	3	3
4	5	7		1
3	3	8	3	1
3	3	8	3	2
3	4	4		1
1	3	4		
3	2	3		
1	2	3		
2		2	9	7
1		2	9	6
1		4	6	7

Tableau synthèse

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Superficie (m²)

299 222,56

Nombre des indices d'état des composantes Uniformat

	Établissement	Code bâtiment (liste)	Nom de l'installation	Désignation usuelle	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)	Indice d'état	Indice de vétusté
106	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00541-04	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIVIÈRE-DU-LOUP	Grange	Autres	1881	209	E	42,96%
107	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00541-05	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE RIVIÈRE-DU-LOUP	Bâtiment génératrice	Autres	1881	25	A	4,61%
108	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00546-01	CRJDA DE RIVIÈRE-DU-LOUP	Villa Fraserville	CJ	1969	3 550	A	0,82%
109	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00546-02	CRJDA DE RIVIÈRE-DU-LOUP	Aile Aile B	CJ	2021	1 650	A	3,00%
110	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00547-01	CRDI-TSA ET CRDP THÉRÈSE-MARTIN	Bâtiment principal	CR	1964	6 077	B	6,47%
111	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00547-02	CRDI-TSA ET CRDP THÉRÈSE-MARTIN	Chaufferie Chaufferie bâtiment	Chaufferie	1964	306	B	5,30%
112	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00549-01	CENTRE D'HÉBERGEMENT VILLA MARIA	CHSLD	CHSLD	1957	3 870	D	19,21%
113	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00549-02	CENTRE D'HÉBERGEMENT VILLA MARIA	Chaufferie Chaufferie Villa Maria	Chaufferie	1964	32	B	5,81%
114	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00552-01	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-ANTONIN	Principal Principal	Autres	1969	1 821	D	16,28%
115	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00554-01	CR EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU BAS-SAINT-LAURENT	Bâtiment principal - Centre de services	CR	1970	1 702	C	14,75%
116	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00554-02	CR EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU BAS-SAINT-LAURENT	Passerelle reliant les ailes au bâtiment principal	Autres	1987	96	B	8,71%
117	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00554-03	CR EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU BAS-SAINT-LAURENT	Aile C - Salle multifonctionnelle	CR	1987	96	B	5,17%
118	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00554-04	CR EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DU BAS-SAINT-LAURENT	Aile B - Bureaux	Autres	1982	334	A	3,36%
119	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00567-01	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SQUATEC	Principal Principal	CHSLD	1969	627	B	8,38%
120	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00567-02	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SQUATEC	Agrandissement aux 2 extrémités du bâtiment	CHSLD	1980	289	B	7,05%

A	B	C	D	E
815	569	666	359	181
	1	1	1	7
1	4	5		1
18	2	1		
18	1			
8	5	6	2	
5		8	2	
3	1	9	5	3
2	2	2		3
2		8	9	
2	2	7	8	1
2	1	7	1	
6	3	7		
7	4	7		
2	6	7	3	
2	9	5		1

Tableau synthèse

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Superficie (m²)

299 222,56

Nombre des indices d'état des composantes Uniformat

	Établissement	Code bâtiment (liste)	Nom de l'installation	Désignation usuelle	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)	Indice d'état	Indice de vétusté
121	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00567-03	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SQUATEC	Agrandissement nouvelle aile	CHSLD	1996	364	B	6,45%
122	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00570-01	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-PACÔME	CHSLD	CHSLD	1971	3 388	C	14,04%
123	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00570-02	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-PACÔME	Pavillon le Manoir	Autres	2003	361	C	12,50%
124	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00570-03	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-PACÔME	Cafétéria	Autres	2003	58	B	8,21%
125	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00570-04	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-PACÔME	Garage et entrepôt	Autres	2003	203	C	13,94%
126	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00570-06	CENTRE D'HÉBERGEMENT DE SAINT-PACÔME	Chaufferie Chaufferie Centre d'hébergement de	Chaufferie	1971	90	B	5,26%
127	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00572-01	CLSC DE SAINT-PASCAL	Principal Bâtiment Principal	CLSC	1967	4 034	C	14,97%
128	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00572-04	CLSC DE SAINT-PASCAL	Chaufferie Chaufferie CLSC de Saint-Pascal	Chaufferie	1967	14	A	5,06%
129	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-01	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	Aile principale	CH	1962	7 492	C	13,92%
130	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-02	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	Aile du boisé	CH	1962	401	D	20,04%
131	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-03	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	Aile du fleuve	CH	1962	415	D	18,29%
132	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-04	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	Aile de la montagne	CH	1962	450	D	22,98%
133	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-05	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	Aile UMF	CH	2006	539	A	3,65%
134	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-06	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	Chaufferie Chaufferie bâtiment	Chaufferie	1962	566	D	17,70%
135	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00579-01	CHALET POUR CLIENTÈLE DITSA - CHEMIN D'ADRIEN	Chalet	Autres	1955	119	C	11,89%

A	B	C	D	E
815	569	666	359	181
2	9	5		1
2	6	6	4	2
3	2	6	3	2
5	2	2	2	2
2	2	5	5	2
3	5	2	2	2
2	3	7	5	1
2	3	3	2	1
2	5	7	6	2
2	1	5	5	3
2		8	5	2
2		5	5	4
5	9	1		2
2	4	5	1	5
2	1	6	3	

Tableau synthèse

CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT

Superficie (m²)

299 222,56

Nombre des indices d'état des composantes Uniformat

	Établissement	Code bâtiment (liste)	Nom de l'installation	Désignation usuelle	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)	Indice d'état	Indice de vétusté
136	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	02654-01	RÉSIDENCE EMPLOYÉ - 865, SANATORIUM	Principal Principal	Autres	1947	357	D	19,18%
137	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	02994-01	CLSC DE NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS	Principal Bâtiment Principal	CLSC	2009	269	A	1,22%
138	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	03633-01	RESSOURCE D'ÉTABLISSEMENT EN SANTÉ MENTALE MON PARCOURS	Principal Bâtiment Principal	CH	2011	1 050	A	1,17%
139	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	03838-01	CRDP DE RIVIÈRE-DU-LOUP	CRDP L'INTER-ACTION de la Mitis - point de services	CR	2013	1 803	A	3,00%
140	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	03920-01	CHSLD DE CHAUFFAILLES	Aile A (100)	CHSLD	2018	2 808	A	0,80%
141	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	03920-02	CHSLD DE CHAUFFAILLES	Aile B (200)	CHSLD	2018	1 640	A	0,91%
142	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	03920-03	CHSLD DE CHAUFFAILLES	Aile C (300)	CHSLD	2018	1 138	A	0,91%
143	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	03920-04	CHSLD DE CHAUFFAILLES	Chaufferie Chaufferie bâtiment	Chaufferie	2018	121	A	3,00%
144	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	03920-05	CHSLD DE CHAUFFAILLES	Bâtiment génératrice	Autres	2018	22	A	3,00%
145	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	04511-01	MDA MA DE RIVIÈRE-DU-LOUP	Maison des aînés	CHSLD	2022	12 933	A	3,00%
146	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	04511-02	MDA MA DE RIVIÈRE-DU-LOUP	Chaufferie Chaufferie bâtiment	Chaufferie	2022	128	A	3,00%
147	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	04599-01	MDA MA DE RIMOUSKI	Maison des aînés et maison alternative	CHSLD	2023	7 640	A	3,00%
148	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	04599-02	MDA MA DE RIMOUSKI	Chaufferie Chaufferie bâtiment	Chaufferie	2023	10	A	3,00%
149	CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	04599-03	MDA MA DE RIMOUSKI	Chaufferie	Chaufferie	2023	74	A	3,00%
150							-		

A	B	C	D	E
815	569	666	359	181
1	2	3	8	2
12	4			1
9	7		2	
17	2			
18	1	1		
16	1	1		
16	1	1		
17	1			
10				
20				
18				
22				
14				
15				

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-01	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	1962	7 343
				CH		

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon A	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (Ensemble)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard	4,55%	A
		A1030 Dalle inférieure	2,27%	A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs	9,09%	A
		B2020 Fenêtres extérieures	4,55%	B
		B2030 Portes extérieures	2,27%	A
	B30 Toit	B3010 Couverture	5,68%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	14,77%	E
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,27%	A
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	10,53%	B
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	3,41%	A
		D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	2,27%	C
D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie	D2010 Appareils de plomberie	4,55%	C
		D2020 Réseau d'eau domestique	2,27%	C
		D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial	2,27%	C
		D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,27%	C
D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur	D3020 Système de production de chaleur	0,00%	
		D3030 Système de production de froid	0,00%	
		D3040 Distribution de CVCA	4,55%	B
		D3050 Unités autonomes ou monoblocs	4,55%	B
		D3060 Régulation et instrumentation	2,27%	D
D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs	D4010 Gicleurs	2,27%	D
		D4020 Gamification et cabinets incendie	2,27%	C
D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique	D5010 Service et distribution électrique	5,68%	C
		D5020 Éclairage et distribution secondaire	3,41%	C
		D5030 Communication et sécurité (panneau incendial)	2,27%	E
		D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00%	
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement		A
		G2030 Surface piétonnière		B
		G2040 Aménagement d'emplacement		B
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		D
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		D

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-02	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	2010	1 242
				CH		

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon A (secteur imagerie et archive)	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	5,00% 2,50%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	10,00% 5,00% 2,50%	A A A
	B30 Toit	B3010 Couverture	6,25%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	16,25%	A
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,50%	A
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	11,25%	A
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	0,00%	
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,50% 5,00% 2,50% 2,50% 2,50%	C B A B A
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 0,00% 5,00% 5,00% 2,50%	
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Canalisation et cabinets incendie	2,50% 2,50%	B C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 3,75% 2,50% 0,00%	
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-03	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	1953	2 970
				CH		

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon B (secteur nord)	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,55% 2,27%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	9,09% 4,55% 2,27%	C B C
	B30 Toit	B3010 Couverture	5,68%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	14,77%	E
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,27%	B
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	10,23%	B
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	3,41%	D
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,27% 4,55% 2,27% 2,27% 2,27%	C B C D C
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 0,00% 4,55% 4,55% 2,27%	 C D D D
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Canalisation et cabinets incendie	2,27% 2,27%	D C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	5,68% 3,41% 2,27% 0,00%	D D E E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-04	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	1972	2 786

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon B (bloc de service)	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(tableau E)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,71% 2,35%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	9,41% 4,71% 2,35%	B B B
	B30 Toit	B3010 Couverture	5,88%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	15,29%	E
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,35%	B
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	10,59%	B
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	0,00%	
	D20 Plomberie	D2090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,35% 4,71% 2,35% 2,35% 2,35%	C B B C C
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 0,00% 4,71% 4,71% 2,35%	
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	2,35% 2,35%	B C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	5,88% 3,53% 2,35% 0,00%	D C E E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-05	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	1996	4 364
				CH		

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon B (secteur sud)	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,40% 2,20%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	8,79% 4,40% 2,20%	B B B
	B30 Toit	B3010 Couverture	5,49%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	14,79%	B
	C20 Escaliers	C200 Finition d'escaliers	2,20%	B
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	9,89%	B
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	3,30%	B
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,20% 4,40% 2,20% 2,20% 2,20%	C B B C C
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA	0,00% 3,30% 4,40%	 E B
	D40 Protection incendie	D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation D4010 Gicleurs	4,40% 2,20% 2,20%	C D D
	D50 Electricité	D4020 Canalisation et cabinets incendie D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	2,20% 5,49% 3,30% 2,20% 0,00%	C B B E E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-06	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	1953	8 195

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon C	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (norme de l'É)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,55% 2,27%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	9,09% 4,55% 2,27%	D B E
	B30 Toit	B3010 Couverture	5,68%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	14,77%	E
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,27%	C
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	10,23%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	3,41%	E
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,27% 4,55% 2,27% 2,27% 2,27%	C C C D C
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 0,00% 4,55% 4,55% 2,27%	 C C C D
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	2,27% 2,27%	D C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	5,68% 3,41% 2,27% 0,00%	C C D C
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-07	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	2009	824
				CH		

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon C (secteur pharmacie et Chirurgie)	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (liste A-E)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard	5,26%	A
		A1030 Dalle inférieure	2,63%	A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs	10,53%	A
		B2020 Fenêtres extérieures	5,26%	A
		B2030 Portes extérieures	2,63%	B
	B30 Toit	B3010 Couverture	6,58%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	17,31%	A
	C20 Escaliers	C200 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	11,84%	A
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	0,00%	
		D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	2,63%	C
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie	5,26%	B
		D2020 Réseau d'eau domestique	2,63%	A
		D2030-40 Réseaux de drainage sanitaire et pluvial	2,63%	B
		D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méld.)	0,00%	
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur	0,00%	
		D3030 Système de production de froid	0,00%	
		D3040 Distribution de CVCA	5,26%	A
		D3050 Unités autonomes ou monoblocs	5,26%	A
		D3060 Régulation et instrumentation	2,63%	A
	D40 Protection incendie	D4010 Détecteurs	2,63%	D
		D4020 Canalisation et cabinets incendie	2,63%	C
	D50 Électricité	D5010 Service et distribution électrique	0,00%	
		D5020 Éclairage et distribution secondaire	3,95%	A
		D5030 Communication et sécurité (panneau incendie)	2,63%	E
		D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00%	
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement		
		G2030 Surface piétonnière		
		G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-08	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	1938	4 699

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon D	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (Pavillon D)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,40% 2,20%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	8,79% 4,40% 2,20%	A A A
	B30 Toit	B3010 Couverture	5,49%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	14,79%	E
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,20%	B
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	9,89%	B
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	3,30%	C
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,20% 4,40% 2,20% 2,20% 2,20%	C C C C C
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 3,30% 4,40% 4,40% 2,20%	 E D D D
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	2,20% 2,20%	B C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	5,49% 3,30% 2,20% 0,00%	C C D D
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-09	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	1927	4 832
				CH		

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon E	NIVEAU 2	NIVEAU 3		100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure		5,06%	B
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures		10,13%	D
	B30 Toit	B3010 Couverture		6,33%	E
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure		16,46%	E
	C20 Escaliers	C200 Finition d'escaliers		2,53%	C
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)		11,33%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge		3,80%	B
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)		5,06%	C
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation		8,40%	E
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie		2,53%	D
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)		6,33%	C
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement			
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial			
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement			

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-10	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	1936	2 604

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon F	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de C)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard	4,55%	A
		A1030 Dalle inférieure	2,27%	A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs	9,09%	D
		B2020 Fenêtres extérieures	4,55%	E
		B2030 Portes extérieures	2,27%	E
	B30 Toit	B3010 Couverture	5,68%	E
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	14,77%	E
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,27%	C
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	10,53%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	3,41%	E
		D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00%	
D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie	D2010 Appareils de plomberie	4,55%	C
		D2020 Réseau d'eau domestique	2,27%	C
		D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial	2,27%	C
		D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	0,00%	
D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur	D3030 Système de production de chaleur	0,00%	
		D3040 Distribution de CVCA	4,55%	D
		D3050 Unités autonomes ou monoblocs	4,55%	E
		D3060 Régulation et instrumentation	2,27%	D
D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs	D4010 Gicleurs	2,27%	D
		D4020 Gamification et cabinets incendie	2,27%	C
D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique	D5010 Service et distribution électrique	5,68%	E
		D5020 Éclairage et distribution secondaire	3,41%	C
		D5030 Communication et sécurité (panneau incendial)	2,27%	E
		D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	4,55%	D
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement		
		G2030 Surface piétonnière		
		G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-11	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	1996	2 695

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon G (centre du cancer phase 1)	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (liste de)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,40% 2,20%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	8,79% 4,40% 2,20%	B B C
	B30 Toit	B3010 Couverture	5,49%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	14,79%	D
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,20%	B
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	9,89%	B
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	3,30%	B
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,20% 4,40% 2,20% 2,20% 2,20%	C B B C C
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 3,30% 4,40% 4,40% 2,20%	 E B B D
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	2,20% 2,20%	D C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	5,49% 3,30% 2,20% 0,00%	B B D
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement	 2,20% 2,20%	 D D
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)
CISS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-12	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	2005	1 783

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon G (centre du cancer phase 2)	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (norme A1)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,88% 2,44%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	9,76% 0,00% 2,44%	B C B
	B30 Toit	B3010 Couverture	6,10%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	15,85%	A
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,44%	A
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	10,38%	A
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	B B
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	4,88% 2,44% 2,44% 2,44%	B A B B
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA	0,00% 3,66% 4,88%	B E B
		D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	4,88% 2,44%	B B
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	2,44% 2,44%	D C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	6,10% 3,66% 2,44% 0,00%	B B D D
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-13	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	1996	2 478

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon H	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(norme A1)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,82% 2,41%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2530 Portes extérieures	9,64% 4,82% 2,41%	B C C
	B30 Toit	B3010 Couverture	6,02%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	15,66%	B
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	0,00%	B
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	10,24%	B
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	0,00%	
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,41% 4,82% 2,41% 2,41% 2,41%	C B B C C
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 0,00% 4,82% 4,82% 2,41%	
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	2,41% 2,41%	D C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	6,02% 3,61% 2,41% 0,00%	B B E E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-14	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	2003	264

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon A - résonance magnétique	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,76% 2,38%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	9,52% 4,76% 2,38%	A A B
	B30 Toit	B3010 Couverture	5,95%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	15,48%	A
	C20 Escaliers	C200 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	10,71%	B
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	B B
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	4,76% 2,38% 2,38% 2,38%	B A B B
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA	0,00% 3,57% 4,76%	B B B
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	2,38% 2,38%	D C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	5,95% 3,57% 2,38% 0,00%	B B D D
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-15	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	2010	267

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon H - Imagerie médicale	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(dans A-E)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	0,00% 0,00%	
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	12,50% 6,25% 3,13%	A A A
	B30 Toit	B3010 Couverture	7,81%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	20,81%	A
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	14,06%	A
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	0,00%	
	D20 Plomberie	D2090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	0,00% 6,25% 3,13% 3,13% 0,00%	 B A B A
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA	0,00% 0,00% 6,25%	 A A
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	3,13% 3,13%	B C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 4,69% 3,13% 0,00%	 B E E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)
CISS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-16	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	CH	2009	250

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon G - pharmacie satellite	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (norme A1)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard	0,00%	
		A1030 Dalle inférieure	0,00%	
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs	11,76%	A
		B2020 Fenêtres extérieures	5,88%	A
		B2030 Portes extérieures	2,94%	A
	B30 Toit	B3010 Couverture	7,35%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	19,12%	A
	C20 Escaliers	C200 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	13,24%	A
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	0,00%	
		D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	2,94%	C
D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie	D2010 Appareils de plomberie	5,88%	B
		D2020 Réseau d'eau domestique	2,94%	A
		D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial	2,94%	B
		D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,94%	B
D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur	D3020 Système de production de chaleur	0,00%	
		D3030 Système de production de froid	0,00%	A
		D3040 Distribution de CVCA	5,88%	A
		D3050 Unités autonomes ou monoblocs	0,00%	
		D3060 Régulation et instrumentation	2,94%	A
D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs	D4010 Gicleurs	2,94%	B
		D4020 Gamification et cabinets incendie	2,94%	C
D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique	D5010 Service et distribution électrique	0,00%	
		D5020 Éclairage et distribution secondaire	4,41%	A
		D5030 Communication et sécurité (panneau incendial)	2,94%	D
		D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00%	
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement		
		G2030 Surface piétonnière		
		G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-17	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Autres	2004	9

AUTRES

Désignation usuelle du bâtiment

Poste préposé stationnement	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste A-E)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	0,00% 5,36%	A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	16,07% 8,93% 3,57%	B
	B30 Toit	B3010 Couverture	12,50%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	28,67%	A
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	19,64%	A
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	0,00% 0,00%	
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 5,36% 0,00% 0,00%	B
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-18	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Chaufferie	1927	897
				CHAUFFERIE		

Désignation usuelle du bâtiment

Chaufferie Pavillon F - Chaufferie	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (liste A-E)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard	2,23%	C
	A1030 Dalle inférieure	A1030 Dalle inférieure	2,23%	A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs	2,23%	D
		B2020 Fenêtres extérieures	0,56%	E
		B2030 Portes extérieures	0,56%	E
	B30 Toit	B3010 Couverture	2,23%	E
C AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	2,23%	E
	C20 Escaliers	C200 Finition d'escaliers	0,56%	B
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	2,23%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	0,00%	
		D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00%	
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie	2,23%	C
		D2020 Réseau d'eau domestique	2,23%	C
		D2030-40 Réseaux de drainage sanitaire et pluvial	2,23%	C
		D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méld.)	0,00%	
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur	33,52%	C
		D3030 Système de production de froid	5,59%	D
		D3040 Distribution de CVCA	5,59%	A
		D3050 Unités autonomes ou monoblocs	11,17%	E
		D3060 Régulation et instrumentation	2,23%	B
	D40 Protection incendie	D4010 Détecteurs	1,12%	D
		D4020 Canalisation et cabinets incendie	11,17%	C
	D50 Électricité	D5010 Service et distribution électrique	5,59%	C
		D5020 Éclairage et distribution secondaire	1,12%	C
		D5030 Communication et sécurité (panneau incendie)	1,12%	E
		D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00%	
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement		
		G2030 Surface pédestre		
		G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Ajout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00292-19	BASLAURENT	HÔPITAL RÉGIONAL DE RIMOUSKI	Autres	2023	3 459

AUTRES

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon d'enseignement	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (dans A-E)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	6,52% 0,00%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	9,78% 5,43% 2,17%	A A A
	B30 Toit	B3010 Couverture	7,61%	A
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	17,89%	A
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	3,26%	A
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	11,26%	A
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	A A
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	6,52% 4,35% 3,26% 0,00%	A A A A
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 2,17% 4,35% 3,26% 2,17%	A A A A A
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	0,00% 0,00%	A A
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	6,52% 3,26% 0,00% 0,00%	A A B A
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-01	BASLAURENT	HÔPITAL DE MATANE	CH	1950	9 842

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Hôpital	NIVEAU 2	NIVEAU 3		100,00%	ÉVALUATION (liste A-E)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard	4,21%	A	
		A1030 Dalle inférieure	2,11%	A	
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs	8,42%	C	
		B2020 Fenêtres extérieures	4,21%	B	
		B2030 Portes extérieures	2,11%	C	
		B30 Toit	B3010 Couverture	5,26%	D
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	13,68%	D	
		C20 Escaliers	2,11%	B	
		C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	9,47%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	3,16%	E	
		D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	2,11%	C	
		D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie	4,21%	D
	D20 Plomberie	D2020 Réseau d'eau domestique	2,11%	D	
		D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial	2,11%	D	
		D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,11%	C	
		D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur	0,00%	
		D3030 Système de production de froid	3,16%	D	
	D30 CVAC	D3040 Distribution de CVCA	4,21%	C	
		D3050 Unités autonomes ou monoblocs	4,21%	D	
		D3060 Régulation et instrumentation	2,11%	D	
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs	2,11%	E	
		D4020 Canalisations et cabinets incendie	2,11%	E	
	D50 Électricité	D5010 Service et distribution électrique	5,26%	D	
		D5020 Éclairage et distribution secondaire	3,16%	D	
D5030 Communication et sécurité (panneau incendie)		2,11%	D		
D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)		4,21%	D		
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement		A	
		G2030 Surface piétonnière		A	
		G2040 Aménagement d'emplacement		A	
		G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		A
G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		A		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-02	BASLAURENT	HÔPITAL DE MATANE	CH	1979	3 036

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Pavillon Marie-Raphaël	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (par n.c.)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,76% 2,38%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	9,52% 4,76% 2,38%	A A B
	B30 Toit	B3010 Couverture	5,95%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	15,48%	B
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,38%	B
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	10,71%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	3,57% 0,00%	D C
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	4,76% 2,38% 2,38% 2,38%	C B C C
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 3,57% 4,76% 4,76% 2,38%	D D C C D
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	2,38% 2,38%	E E
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 3,57% 2,38% 0,00%	D C D D
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-03	BASLAURENT	HÔPITAL DE MATANE	Chaufferie	1950	1 168
				CHAUFFERIE		

Désignation usuelle du bâtiment

Chaufferie Chaufferie	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	2,61% 2,61%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	2,61% 0,65% 0,65%	C B C
	B30 Toit	B3010 Couverture	2,61%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	2,61%	D
	C20 Escaliers	C200 Finition d'escaliers	0,65%	C
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	0,00%	
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	E E
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	0,00% 2,61% 2,61% 1,31%	E C D C
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	39,22% 0,00% 6,54% 13,07% 2,61%	D E E E B
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Canalisation et cabinets incendie	1,31% 13,07%	E E
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 1,31% 1,31% 0,00%	E D E E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-05	BASLAURENT	HÔPITAL DE MATANE	Autres	1989	1 243

AUTRES

Désignation usuelle du bâtiment

Magasin	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de C)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	7,14% 3,57%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	10,71% 5,95% 2,38%	B B C
	B30 Toit	B3010 Couverture	8,33%	D
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	19,05%	B
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	13,10%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	D D
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	7,14% 4,76% 3,57% 0,00%	D C B D
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 0,00% 4,76% 3,57% 2,38%	
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	0,00% 0,00%	E E
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendiel) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 3,57% 0,00% 0,00%	
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-06	BASLAURENT	HÔPITAL DE MATANE	CH	2002	1 237

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Urgence et soins intensifs	NIVEAU 2	NIVEAU 3		100,00%	ÉVALUATION (liste A-E)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure		5,13% 2,56%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures		10,26% 5,13% 2,56%	B A B
	B30 Toit	B3010 Couverture		6,41%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure		16,67%	A
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers		0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)		11,54%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)		0,00% 2,56%	C C
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)		5,13% 2,56% 2,56% 2,56%	C B B C
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation		0,00% 0,00% 5,13% 5,13% 2,56%	 B B C
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Canalisations et cabinets incendie		2,56% 2,56%	E E
	D50 Électricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)		0,00% 3,85% 2,56% 0,00%	 B E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement			
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial			
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement			

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-07	BASLAURENT	HÔPITAL DE MATANE	Autres	2002	263
				AUTRES		

Désignation usuelle du bâtiment

Laverie et cafétéria	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION (liste A-E)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard	7,14%	A
		A1030 Dalle inférieure	3,57%	A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs	10,71%	A
		B2020 Fenêtres extérieures	5,95%	A
		B2030 Portes extérieures	2,38%	B
	B30 Toit	B3010 Couverture	8,33%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	19,05%	A
	C20 Escaliers	C200 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	13,10%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	0,00%	
		D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00%	
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie	7,14%	C
		D2020 Réseau d'eau domestique	4,76%	B
		D2030-40 Réseaux de drainage sanitaire et pluvial	2,57%	B
		D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méld.)	0,00%	
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur	0,00%	
		D3030 Système de production de froid	0,00%	
		D3040 Distribution de CVCA	4,76%	C
		D3050 Unités autonomes ou monoblocs	3,57%	B
		D3060 Régulation et instrumentation	2,38%	C
	D40 Protection incendie	D4010 Détecteurs	0,00%	E
		D4020 Canalisation et cabinets incendie	0,00%	E
	D50 Électricité	D5010 Service et distribution électrique	0,00%	
		D5020 Éclairage et distribution secondaire	3,57%	B
		D5030 Communication et sécurité (panneau incendie)	0,00%	E
		D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00%	
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement		
		G2030 Surface piétonnière		
		G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00291-08	BASLAURENT	HÔPITAL DE MATANE	Autres	2002	112

AUTRES

Désignation usuelle du bâtiment

Garage chauffé	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(tableau A1)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	0,00% 5,66%	A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	16,98% 0,00% 3,77%	B
	B30 Toit	B3010 Couverture	13,21%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	36,19%	C
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	20,75%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,77%	B
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	0,00% 0,00%	
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 5,66% 0,00% 0,00%	B
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-01	BASLAURENT	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	CH	1962	7 492

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Alle principale	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de C)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,82% 2,41%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	9,64% 4,82% 2,41%	B B D
	B30 Toit	B3010 Couverture	6,02%	B
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	15,66%	D
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,41%	B
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	10,24%	D
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	3,61%	D
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,41% 4,82% 2,41% 2,41% 2,41%	C C C C C
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA	0,00% 0,00% 4,82%	 B
	D40 Protection incendie	D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation D4010 Gicleurs	4,82% 2,41% 2,41%	B D E
	D50 Electricité	D4020 Gamification et cabinets incendie D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	2,41% 0,00% 3,61% 2,41% 0,00%	C C E E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement	 	 C B A
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		A
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		A

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-02	BASLAURENT	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	CH	1962	401

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Aile du boisé	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(norme de l)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	5,88% 2,94%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	11,76% 5,88% 2,94%	C B D
	B30 Toit	B3010 Couverture	7,35%	E
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	19,12%	D
	C20 Escaliers	C200 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	13,24%	D
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	0,00%	D
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	0,00% 5,88% 2,94% 2,94% 0,00%	 C C C D
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA	0,00% 0,00% 5,88%	 D
	D40 Protection incendie	D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation D4010 Gicleurs	0,00% 2,94% 2,94%	 D E
	D50 Electricité	D4020 Gamification et cabinets incendie D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 0,00% 4,41% 2,94% 0,00%	 C E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-06	BASLAURENT	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	Chaufferie	1962	566

CHAUFFERIE

Désignation usuelle du bâtiment

Chaufferie Chaufferie bâtiment	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(tableau)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	2,52% 2,52%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	0,00% 0,00% 0,00%	
	B30 Toit	B3010 Couverture	0,00%	
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	2,52%	C
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	2,52%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,52% 2,52% 2,52% 1,26%	B D C E
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	37,74% 0,00% 6,29% 12,58% 2,52%	C E E E B
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	1,26% 0,00%	E B
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	6,29% 1,26% 1,26% 11,95%	B C E B
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-03	BASLAURENT	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	CH	1962	415
				CH		

Désignation usuelle du bâtiment

Aile du fleuve	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de C)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	5,71% 2,86%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	11,43% 5,71% 2,86%	C C C
	B30 Toit	B3010 Couverture	7,14%	D
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	18,57%	D
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,86%	C
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	12,86%	D
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	 C
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	5,71% 2,86% 2,86% 0,00%	C C C D
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 0,00% 5,71% 0,00% 2,86%	 D D D
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	2,86% 0,00%	E C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 4,29% 2,86% 0,00%	 C E E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-04	BASLAURENT	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	CH	1962	450
				CH		

Désignation usuelle du bâtiment

Aile de la montagne	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de C)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	5,88% 2,94%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	11,76% 5,88% 2,94%	C E D
	B30 Toit	B3010 Couverture	7,35%	E
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	19,12%	D
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	13,24%	D
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge	0,00%	
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	0,00% 5,88% 2,94% 2,94% 0,00%	 C C C D
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA	0,00% 0,00% 5,88%	 D
	D40 Protection incendie	D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation D4010 Gicleurs	0,00% 2,94% 2,94%	 D E
	D50 Electricité	D4020 Gamification et cabinets incendie D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 0,00% 4,41% 2,94% 0,00%	 C E E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement (liste)	Code bâtiment (liste)	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission (liste)	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00578-05	BASLAURENT	CENTRE MULTI. SSS DE TROIS-PISTOLES	CH	2006	539

CH

Désignation usuelle du bâtiment

Aile UMF	NIVEAU 2	NIVEAU 3		100,00%	ÉVALUATION (norme A1)
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure		5,56%	A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures		11,11%	B
	B30 Toit	B3010 Couverture		6,94%	C
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure		18,06%	B
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers		0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)		12,50%	B
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge		0,00%	
	D20 Plomberie	D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.) D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)		5,56%	B
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation		0,00%	
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie		2,78%	E
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)		0,00%	
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement			
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial			
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement			

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00523-01	BASLAURENT	CPEI DE RIMOUSKI-NEGETTE	CI	1944	915
				CR/CI		

Désignation usuelle du bâtiment

Principal Bâtiment Principal	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de C)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	5,00% 2,50%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	10,00% 5,00% 3,75%	C B C
	B30 Toit	B3010 Couverture	7,50%	D
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	17,50%	D
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	2,50%	C
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	12,50%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	 B
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	6,25% 3,75% 3,75% 0,00%	 C C C
	D30 CVAC	D3030 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,50%	 C D
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	0,00% 0,00%	 C
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	6,25% 3,75% 2,50% 0,00%	 D A C
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement	 A A	 A A
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00549-01	BASLAURENT	CENTRE D'HÉBERGEMENT VILLA MARIA	CHSLD	1957	3 870

CHSLO

Désignation usuelle du bâtiment

CHSLO	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(liste de l)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	3,78% 1,16%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2030 Portes extérieures	10,13% 3,49% 2,33%	C D D
	B30 Toit	B3010 Couverture	4,07%	D
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	12,22%	E
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	1,16%	C
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	3,47%	D
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	5,24% 0,00%	A D
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	2,44% 1,28% 2,33% 0,00%	D C E E
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	0,00% 0,00% 5,82% 5,24% 4,66%	E E C C C
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	3,84% 0,00%	E E
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendial) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	5,59% 4,66% 5,82% 9,31%	B C C C
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement	A E E	A E E
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial	A	A
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement	A	A

Établissement <i>(liste)</i>	Code bâtiment <i>(liste)</i>	RETOUR AU TABLEAU RÉCAPITULATIF	Nom de l'installation	Mission <i>(liste)</i>	Année de construction	Superficie (m ²)
CISSS DU BAS-SAINT-LAURENT	00549-02	BASLAURENT	CENTRE D'HÉBERGEMENT VILLA MARIA	Chaufferie	1964	32
				CHAUFFERIE		

Désignation usuelle du bâtiment

Chaufferie Chaufferie Villa Maria	NIVEAU 2	NIVEAU 3	100,00%	ÉVALUATION <i>(niveau)</i>
A INFRASTRUCTURE	A10 Fondations	A1010 Fondations standard A1030 Dalle inférieure	4,65% 4,65%	A A
B SUPERSTRUCTURE ET ENVELOPPE	B2010 Murs extérieurs	B2010 Murs extérieurs B2020 Fenêtres extérieures B2530 Portes extérieures	0,00% 0,00% 0,00%	
	B30 Toit	B3010 Couverture	0,00%	
C AMÉNAGEMENT INTERIEUR	C10 Construction intérieure	C10 Construction intérieure	4,65%	E
	C20 Escaliers	C2020 Finition d'escaliers	0,00%	
	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	C30 Finitions intérieures (plancher, mur, plafond)	4,65%	C
D SERVICES	D10 Moyens de transport	D1010 Ascenseurs et monte-charge D1090 Autres systèmes transporteurs (ex : conv. pneu.)	0,00% 0,00%	
	D20 Plomberie	D2010 Appareils de plomberie D2020 Réseau d'eau domestique D2030-40 Réseau de drainage sanitaire et pluvial D2090 Autres systèmes de plomberie (ex : gaz méd.)	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	
	D30 CVAC	D3020 Système de production de chaleur D3030 Système de production de froid D3040 Distribution de CVCA D3050 Unités autonomes ou monoblocs D3060 Régulation et instrumentation	69,77% 0,00% 0,00% 0,00% 4,65%	B B C C
	D40 Protection incendie	D4010 Gicleurs D4020 Gamification et cabinets incendie	2,33% 0,00%	E E
	D50 Electricité	D5010 Service et distribution électrique D5020 Éclairage et distribution secondaire D5030 Communication et sécurité (panneau incendie) D5090 Autres systèmes électriques (système urgence)	0,00% 2,33% 2,33% 0,00%	B E E
G AMÉNAGEMENT	G20 Amélioration d'emplacement	G2020 Aire de stationnement G2030 Surface piétonnière G2040 Aménagement d'emplacement		
	G30 Services de mécanique	G3030 Égout pluvial		
	G40 Service d'électricité	G4020 Éclairage d'emplacement		